

BUREAU VERITAS
Certification



CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

Nº DE CERTIFICADO 9000105-1035-A

En aplicación del Anexo B módulo B del REAL DECRETO 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE., Bureau Veritas Certification, S.A.U. (BVC) certifica que el extintor portátil de incendios:

Modelo: Extintor de incendios

Tipo presurización: Permanente presurizado

PS: 174 Bar

Agente extintor (tipo y carga): 2Kg de Dióxido de Carbono

Tª de utilización: -30°C+60°C

Eficacias: 34B

V (l): 3,0

Del fabricante: FIRE FOX, S.L.

Fabricado en la planta situada en P.I. Oeste, C/ Juan de la Cierva, parcela 22-6C, 30169-SAN GINÉS (Murcia)

Cumple con los requisitos de la Directiva Europea 96/98/C según el Anexo B Módulo B, en aplicación de la ORDEN FOM/1144/2003, por lo que este certificado únicamente da conformidad para su uso en embarcaciones de recreo.

Y que una copia del expediente técnico presentado ha sido sellado con la marca "BVC" y devuelto un ejemplar al peticionario para que lo conserve junto con este certificado como mínimo diez años.

OBSERVACIÓN: El fabricante informará a Bureau Veritas Certification, S.A.U. sobre cualquier modificación o cambio en el Tipo con objeto de mantener la validez del certificado.

Este certificado permanece válido mientras no exista notificación en contra y se mantengan las condiciones de diseño presentadas, y caducará a los 10 años a contar desde su emisión.

Madrid 29 de diciembre de 2008

Firmado:
Director Técnico

Bureau Veritas Certification, S.A.U.
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24.
Polígono Industrial La Granja
28108 - Alcobendas
MADRID
Organismo Notificado 1035

