

**BUREAU VERITAS**  
Certification



**CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO**

**Nº DE CERTIFICADO 9000105-1035-B**

En aplicación del Anexo B módulo B del REAL DECRETO 809/1999, de 14 de mayo, por el que se regulan los requisitos que deben reunir los equipos marinos destinados a ser embarcados en los buques, en aplicación de la Directiva 96/98/CE, modificada por la Directiva 98/85/CE., Bureau Veritas Certification, S.A.U. (BVC) certifica que el extintor portátil de incendios:

**Modelo: Extintor de incendios**  
**Tipo presurización: Permanente presurizado**  
**PS: 174 Bar**  
**Agente extintor (tipo y carga): 5Kg de Dióxido de Carbono**  
**Tª de utilización: -30°C+60°C**  
**Eficacias: 89B**  
**V (l): 7,5**

**Del fabricante: FIRE FOX, S.L.**

Fabricado en la planta situada en P.I. Oeste, C/ Juan de la Cierva, parcela 22-6C, 30169-SAN GINÉS (Murcia)

Cumple con los requisitos de la Directiva Europea 96/98/C según el Anexo B Módulo B. Y que una copia del expediente técnico presentado ha sido sellado con la marca "BVC" y devuelto un ejemplar al peticionario para que lo conserve junto con este certificado como mínimo diez años.


**OBSERVACIÓN:** El fabricante informará a Bureau Veritas Certification, S.A.U. sobre cualquier modificación o cambio en el Tipo con objeto de mantener la validez del certificado.

Este certificado permanece válido mientras no exista notificación en contra y se mantengan las condiciones de diseño presentadas, y caducará a los 10 años a contar desde su emisión.

Madrid 29 de diciembre de 2008

Firmado:  
Director Técnico

Bureau Veritas Certification, S.A.U.  
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24.  
Polígono Industrial La Granja  
28108 - Alcobendas  
MADRID  
Organismo Notificado 1035



BUREAU VERITAS CERTIFICATION es entidad de certificación acreditada por ENAC con nº OC-P006

