



## **CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO**

**Certificado n°: 098/ER/MED/12/07**

**ECA CERT, CERTIFICACIÓN, S.A.U.**

*C/ Terré, 11-19  
08017-BARCELONA  
Organismo notificado N° 0830*

*Certifica que el extintor portátil de incendios:*

<i>Modelo:</i>	<i>PG- 2 ABC NP LI-F</i>
<i>Tipo presurización:</i>	<i>PERMANENTEMENTE PRESURIZADO</i>
<i>PS (bar):</i>	<i>15 bar</i>
<i>Tª utilización:</i>	<i>-20 °C, +60 °C</i>
<i>V (L):</i>	<i>2,40l</i>
<i>Agente extintor (tipo y cantidad):</i>	<i>:Polvo ABC Cantidad 2kg ± 3 %</i>
<i>Eficacias:</i>	<i>8 A – 34 B</i>

*Del fabricante:*


*FIRE-FOX, S.L.  
P.I. Oeste, C/ Juan de la cierva, 22  
30169-SAN GINÉS (Murcia)*


- *cumple con los requisitos de la Directiva Europea 96/98/CE según el Anexo B Módulo B*
- *que una copia del expediente técnico presentado ha sido sellado con la marca "ECA" y devuelto un ejemplar al peticionario para que lo conserve junto con este certificado como mínimo diez años.*

*OBSERVACIÓN: El fabricante informará al organismo notificado sobre cualquier modificación o cambio en el Tipo con objeto de mantener la validez del certificado.*

*Fecha de emisión: 19 de diciembre de 2007  
Fecha de entrada en vigor: 19 de diciembre de 2007  
Fecha de caducidad: 19 de diciembre de 2017*

*El Director Técnico*

  
**ECA CERT**  
*C/. Terre, 11-19  
08017-BARCELONA*



*El presente certificado no tiene validez sin su contrato correspondiente  
Organismo notificado n°: 0830*