



CERTIFICADO DE EXAMEN CE DE TIPO

Certificado n°: 081/ER/MED/12/07

ECA CERT, CERTIFICACIÓN, S.A.

*C/ Terré, 11-19
08017-BARCELONA
Organismo notificado N° 0830*

Certifica que el extintor portátil de incendios:

<i>Modelo:</i>	<i>PG- 3 ABC NP L1-F</i>
<i>Tipo presurización:</i>	<i>PERMANENTEMENTE PRESURIZADO</i>
<i>PS (bar):</i>	<i>15 bar</i>
<i>Tª utilización:</i>	<i>-20 °C, +60 °C</i>
<i>V (L):</i>	<i>3,30l</i>
<i>Agente extintor (tipo y cantidad):</i>	<i>:Polvo ABC Cantidad 3kg ± 2 %</i>
<i>Eficacias:</i>	<i>13 A - 55 B</i>

Del fabricante:

*FIRE-FOX, S.L.
P.I. Oeste, C/ Juan de la cierva, 22
30169-SAN GINÉS (Murcia)*


- *cumple con los requisitos de la Directiva Europea 96/98/CE según el Anexo B Módulo B*
- *que una copia del expediente técnico presentado ha sido sellado con la marca "ECA" y devuelto un ejemplar al peticionario para que lo conserve junto con este certificado como mínimo diez años.*

OBSERVACIÓN: El fabricante informará al organismo notificado sobre cualquier modificación o cambio en el Tipo con objeto de mantener la validez del certificado.

*Fecha de emisión: 19 de diciembre de 2007
Fecha de entrada en vigor: 19 de diciembre de 2007
Fecha de caducidad: 19 de diciembre de 2017*

El Director Técnico

ECA CERT
*C/. Terre, 11-19
08017-BARCELONA*



*El presente certificado no tiene validez sin su contrato correspondiente
Organismo notificado n°: 0830*