CERTIFICATE

CERTIFICADO BVC DE PRODUCTO

En aplicación del procedimiento de BVC para la certificación de “Extintores portátiles de Incendios”, BVC ha establecido que los productos:

EXTINTORES PORTÁTILES DE INCENDIOS

descritos en el anexo adjunto a este certificado,

FIRE FOX, S.L.

Domicilio social y Sede Central: **C/ JUAN DE LA CIERVA, PARCELA 22-6C, 30169 - SAN GINÉS, MURCIA (ESPAÑA)**

Centro/s de Producción: 1.- **C/ JUAN DE LA CIERVA, PARCELA 22-6C, 30169 - SAN GINÉS, MURCIA (ESPAÑA)**

Los productos son sometidos por el fabricante a los ensayos y control de la producción de fábrica, y por Bureau Veritas Certification al ensayo de tipo y el control de producción y a la vigilancia permanente del control de producción de la fábrica conforme a los requerimientos establecidos en la norma UNE-EN 3-10:2010.

UNE-EN 3-7:2004/A1:2008

Este certificado permanece válido mientras el producto, las condiciones de fabricación y del control de producción, no hayan cambiado significativamente.

Número de certificado:

ES033615

Fecha de certificación original:
08 / 10 / 2008

Fecha de auditoría de certificación/recertificación:
16 / 06 / 2026

Fecha de caducidad del ciclo anterior:
08 / 10 / 2026

Certificado en vigor:
22 / 10 / 2026

Caducidad del certificado:
08 / 10 / 2029

Patricia Franganito
Bureau Veritas Certification Manager

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
Avda. de Europa 1 - Edificio B, Planta Baja - Parque empresarial Avenida de Europa - 28108, Alcobendas - Madrid, España

CERTIFICATE

ANEXO AL CERTIFICADO nº: ES033615

Marca	Modelo	Tipo Presurización y PS	Agente Extintor (Tipo y Carga)	T ª de Utilización	Eficacias	Fecha
FIRE FOX	PG-1 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 1kg	-20°C/+60°C	5A 21B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-2 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 2kg	-20°C/+60°C	8A 34B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-3 ABC NP L1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 3kg	-20°C/+60°C	13A 55B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 ABC NP F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	21A 113B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 ABC NP FA	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	27A 183B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 ABC NP FAE	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 6kg	-20°C/+60°C	34A 233B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-9 ABC NL1-F	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 9kg	-20°C/+60°C	34A 144B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-9 ABC NP FAE	Permanente, 15 bar	POLVO ABC 9kg	-20°C/+60°C	43 A 233 B	10/04/2014
FIRE FOX	PG-6 AB NP L1-FA	Permanente, 15 bar	Agua + Solberg XGard 3% (6 litros).	+5°C/+60°C	21A 144B 75F	28/01/2026
FIRE FOX	FF-2 KG CO_2	Permanente, 174 bar	CO_2 2kg	-20°C/+60°C	34B	10/04/2014
FIRE FOX	FF-5 KG CO_2	Permanente, 174 bar	CO_2 5kg	-20°C/+60°C	89B	10/04/2014

Revisión: 4

Fecha de Revisión: 22 / 10 / 2026

Patricia Franganito
Bureau Veritas Certification Manager

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
Avda. de Europa 1 - Edificio B, Planta Baja - Parque empresarial Avenida de Europa - 28108, Alcobendas - Madrid, España